



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-29-54, shadr_mond@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ШАТРОВСКОМУ РАЙОНУ
641960с.Шатрово, ул. Кирова,4, телефон/факс: (отсутствует), e-mail: 257@nd.mchs45.ru

Предписание № 22 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кондинская средняя общеобразовательная школа», директору МКОУ «Кондинская средняя общеобразовательная школа» Матвеевой Антонине Ивановне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Шатровского района по пожарному надзору от «28» марта 2016 года, № 22, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» апреля 2016 года по «12» апреля 2016 года проведена внеплановая проверка капитаном внутренней службы Салтановым Игорем Николаевичем дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шатровскому району Шадринского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором Шатровского района по пожарному надзору, в отношении объекта защиты – здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кондинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Шатровский район, с.Кондинское, ул.Центральная, 9.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ «Кондинская средняя общеобразовательная школа»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Матвеевой Антониной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписания)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить системы пожарной сигнализации в здании школы дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара (предусматриваемое для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.7ст.83 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.03.2017г	

	организации.			
--	--------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Шатровскому району
Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области Салтанов И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 12 » апреля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ «Кондинская СОШ» Матвеева А.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » апреля 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

