



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, г.Курган, ул.Куйбышева,191, телефон/факс: 8(3522) 476-321
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
641870 г.Шадринск ул.Пионерская, 34, телефон (35253)6-29-54
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ШАТРОВСКОМУ РАЙОНУ
641960с.Шатрово, ул. Кирова,4, телефон/факс: (отсутствует), e-mail: 257@nd.mchs45.ru

Предписание № 12 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кондинская основная общеобразовательная школа», Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кондинская основная общеобразовательная школа» Матвеевой А.И.
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Шатровского района по пожарному надзору от «02» марта 2018 года, № 12, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «23» марта 2018 года по «23» марта 2018 года проведена внеплановая проверка капитаном внутренней службы Салтановым Игорем Николаевичем *дознавателем отделения*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по надзорной деятельности и профилактической работы по Шатровскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором Шатровского района по пожарному надзору, в отношении объекта защиты - здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кондинская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Шатровский район, с.Кондинское, ул.Центральная, 9.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с *Директором МКОУ «Кондинская основная общеобразовательная школа»* (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Матвеевой Антонине Ивановне

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить системы пожарной сигнализации в здании школы дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара (предусматриваемое для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.7ст.83 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.03.2019г	

	транслирующей этот сигнал организации.			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Шатровскому району
Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области Салтанов И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Директор МКОУ «Кондинская ООШ» Матвеева А.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » марта 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору