

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области
Территориальный отдел в г.Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах,
с.Шатрово, ул.Гагарина, 22 а

Предписание № 09-2/19-16
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«24» июня 2016г.

с.Шатрово, Гагарина, 22а

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кондинская средняя общеобразовательная школа», (МКОУ «Кондинская СОШ»), Курганская область, Шатровский р-н, с.Кондинское, ул. Центральная, 9, территориальным отделом в г.Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки № 09-2/18-16 от 24.06.2016г.

В МКОУ «Кондинская средняя общеобразовательная школа» в нарушение Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, 19, п. 1 ст. 28.

СанПиН 2.4.2.8221-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п. 8.3, 10.8,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.10.4:

расписание на 2015-16 учебный год составлено без учета сложности предметов в течение дня без учета чередования предметов по степени сложности практически во всех классах, школа обеспечена водой из собственного водосточника, качество воды не отвечает требованиям для питьевой воды по содержанию жесткости, марганца и общей минерализации, конструктивное решение питьевого фонтанчика не предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, струя воды направлена вниз и дети охватывают край фонтана ртом.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кондинская средняя общеобразовательная школа», 641970, Курганская область, Шатровский р-н, с.Кондинское, ул. Центральная, 9, ОГРН 1034545001842 от 05.01.1998г., ИНН 4523000891.

1. В срок до **01.09.2017г.** принять меры по устранению нарушений п. 8.3 СанПиН 2.4.2.8221-10, обеспечить качество воды в соответствии с требованиями для питьевой воды по показателю общая жесткость, минерализация и марганец..

2. В срок до **01.10.2016г.** принять меры по устранению нарушений п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечить конструктивное решение питьевого фонтанчика согласно требований - наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи и высоты струи не менее 10см.

3. В срок до **01.10.2016г.** принять меры по устранению нарушений п. 10.8 СанПиН 2.4.2.8221-10, обеспечить составление расписания на 2016-2017г.г. согласно требований: чередовать предметы в течение дня согласно трудности предметов - для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке; 2-4-х классов – 2-3 уроках; для обучающихся 5-11 классов на 2-4-м уроках.

О выполнении настоящего предписания МКОУ «Кондинская средняя общеобразовательная школа» в срок до **01.10.2016, 01.09.2017г.** необходимо представить в Территориальный отдел в г.Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах, с.Шатрово, ул.Гагарина, 22 а сведения о выполнении настоящего предписания с представлением документированной информации в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

Контроль за исполнением настоящего предписания оставляю за собой.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области
в г.Шадринске, Шадринском, Шатровском,
Каргапольском районах.



Л.А.Кузнецова

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 24.06.2016г. № 09-2/19-16 получил: 24.06.2016г..

Директор Матвеева А.И.

